МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, стр. 2,
г. Москва, ГСП - 6, 107996
Телефон (495) 631-98-58, факс (495) 631-83-64
E-mail: minenergo@minenergo.gov.ru
http://www.minenergo.gov.ru

31.12.2013 № ТА-13606/10

На №_____от_____

Рассылается по списку

О разъяснении подпунктов «а», «в» пункта 5 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике

В целях обеспечения единого подхода в организации расследования причин и учета аварий в электроэнергетике, определенных Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 (далее – Правила), Минэнерго России сообщает.

1. В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 Правил, многократные (два и более раз) автоматические отключения одной ЛЭП с успешным автоматическим (или ручным) повторным включением, произошедшие в течение 24 часов подлежат оформлению одним актом расследования причин аварии и учитываются как одна авария.

При этом, в пункте 2.2 раздела «Описательный блок» акта расследования причин аварии необходимо указывать в хронологическом порядке сведения по всем произошедшим за указанный период отключениям ЛЭП, а выявленные при расследовании нарушения требований нормативных правовых актов, причины возникновения аварии и ее развития (в случае, если отключения ЛЭП

Открытое акционерное общество
"Системный оператор
Единой энергетической системы"
ВХОД. № 387
ДАТА

происходили по разным причинам) и недостатки, а также сведения о повреждении объектов электроэнергетики и необходимые противоаварийные мероприятия указываются в соответствующих разделах акта расследования по каждому автоматическому отключению данной ЛЭП.

2. В соответствии с требованиями подпунктов «а» и «в» пункта 5 Правил расследованию и учету подлежат повреждения основного оборудования электростанции, объекта электросетевого хозяйства, а также отключения такого оборудования действием автоматических защитных устройств или оперативным персоналом объекта электроэнергетики вследствие недопустимых отклонений технологических параметров.

При этом, под недопустимым отклонением технологических параметров работы основного оборудования электростанции, объекта электросетевого хозяйства следует понимать возникновение неисправности, недопустимой по условиям безопасной эксплуатации данного оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией, требующей принятия срочных мер по выводу из работы неисправного оборудования с оформлением неотложной заявки, а в случае отключения действием защитных устройств или оперативным персоналом объекта электроэнергетики – с последующим оформлением аварийной заявки.

А.В. Черезов

Департамент оперативного контроля
и управления в электроэнергетике
Кухарцев Владислав Владимирович
(495) 631-8256